



Administration Communale

Service des eaux
Rte de Courrendlin 3
CH-2843 Châtillon

Rapport d'analyse d'échantillon :252640-1

Emission du rapport 16 octobre 2025

N° de client	00108
N° de dossier	2500920
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	<i>S. Rufer et D. Queloz</i>
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	13.10.2025
Date de réception	13.10.2025
Conditions météo et température ambiante	<i>n/a</i>
Point de prélèvement	252640 : <i>Sortie station</i>
(identification, description, état)	252641 : <i>Robinet la Claverie</i>
Remarque :	

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Maité Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 252640-252641

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	252640	252641
				Sortie station	Robinet la Claverie
Heure de prélèvement				09h30	09h40
Nombre de flacons				1	2
Température			°C	12.2	14.6
Traitement				n/a	n/a
Microbiologie					
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	13.10.2025	UFC/100 ml	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	13.10.2025	UFC/100 ml	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	13.10.2025	UFC/ml	0	0
Chimie					
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	13.10.2025	FNU	n/a	0.203

